

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOTŁOWNI

SP Krusin

Sala Gimnastyczna

TECHNOLOGIA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Prod. nr.kat.
1	Kocioł kondensacyjny (LPG) PRESTIGE P 120 Solo z palnikiem modułowym	1	ACV jw.
	Regulator Kontrol Unit I	1	jw.
	Skrzynka montażowa Kontrol Unit J	1	jw.
	Zestaw połączeń do Kontrol Unit K	1	jw.
	Moduł komunikacyjny RMCI L	1	jw.
	czujnik temp. Zewnętrznej AF-200 M	1	jw.
	czujnik zanurzeniowy KVT N	3	jw.
	czujnik przylgowy VF202 O	3	jw.
2	Wartownik ze zwr. Hydr. Odpow/odmul MH65 Q-8m3/h D-65	1	MEIBES Leszno
3	Pompa obiegu kotła TOP-RL 30/6,5 1~PN10	1	WILO
4	Pompa obiegu CO Dydaktyka Stratos 25/1-8 PN10	1	jw.
5	Pompa obiegu zaplecze SG Stratos ECO25/1-5	1	jw.
6	Pompa obiegu Mieszk Stratos ECO25/1-5	1	jw.
7	Pompa wym CW TOP-RL 30/6,5 1~PN10	1	jw.
8	P.CCW Stratos ECO-Z 25/1-5	1	jw.
9	Mieszacz z napędem HRB3+AMB162 Kvs6,3 Dn-20	1	DANFOSS
10	Mieszacz z napędem HRB3+AMB162 Kvs4,0 Dn-20	2	jw.
11	Zawór Bezpieczeństwa Kontrolowany 0,4MPa Dn-25 1915	1	SYR
12	Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle	1	jw.
13	Zawór MAG 20 moduł obsługowy naczynia wzb.	1	MEIBES Leszno
14	Manometr M160/0-0,4/1N	2	KFM
15	Termo-manometr M100/0-0,6/1N	10	KFM
16	PODGRZEWACZ CW SMART 420	1	ACV
17	Naczynie wzbiorcze przeponowe CW REFLEX 200N	1	REFLEX
18	Naczynie wzbiorcze przeponowe CW REFLEX D 25	1	jw.
19	Zawór przelot. kulowy P1MPa T 378K Dn-65	6	Jordanów
20	Zawór przelot. kulowy P1MPa T 378K Dn-50	2	jw.
21	Zawór przelot. kulowy P1MPa T 378K Dn-40	5	jw.
22	Zawór przelot. kulowy P1MPa T 378K Dn-32	8	jw.
23	Zawór przelot. kulowy P1MPa T 378K Dn-25	2	jw.
24	Zawór zwrotny P1MPa T 378K Dn-65	2	YORK
25	Zawór zwrotny P1MPa T 378K Dn-50	1	jw.
26	Zawór zwrotny P1MPa T 378K Dn-40	1	jw.
27	Zawór zwrotny P1MPa T 378K Dn-32	2	jw.
28	Zawór zwrotny P1MPa T 378K Dn-25	1	jw.
29	Filtr Magnetyczny gęst.siatki 100/cm2 IFM Dn-65	1	INFRACOR
30	Filtr Magnetyczny gęst.siatki 100/cm2 IFM Dn-40	1	jw.
31	Filtr Magnetyczny gęst.siatki 100/cm2 IFM Dn-32	2	jw.
32	Filtr Magnetyczny gęst.siatki 100/cm2 IFM Dn-25	3	jw.
33	Odpowietrz. pływak Spirotop z kurkiem odcinającym kulowym Dn15	7	Spirovent
34	Termometr rtęciowy prosty 0-100	1	KWT
35	Zawór Bezpieczeństwa Kontrolowany 0,6MPa Dn-20 2115	1	SYR
36	Termostat. Zaw. Miesz. CW d-25 SIMPLE MIX 25	1	ACV
37	Wodomierz FLODIS-6 Dn-32	1	Actaris
38	Magnetyzer MI-0 Dn 40	1	INFRACOR
39	Reduktor ciśnienia 10BIS dn-40	1	SOCCLA
40	Zawór zwrotny przeciwskażeniowy EA 251B Dn-40	1	jw.
41	Neutralizator NEOP-D 50-500kW	1	BRÓTJE
42	Gaśnica proszkowa GPx 6kG	1	

43	Koc Gaśniczy w futerale T-II	1	
----	------------------------------	---	--

STACJA UZDATNIANIA OPCJONALNIE NA ŻYCZENIE INWESTORA

1u	Filtr Mechaniczny EPURION A-25-2 Dn-25	1	BIMS+
2u	Wodomierz TD8 Dn-15/25	1	ACARIS
3u	Zmiękcacz EPURO ES56/0015VF	1	VISSMANN
4u	Izolator Przepływów zwrotnych BA 2760 Dn-25	1	SOCLA

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

INSTALACJA GAZOWA i SPALINOWO-POWIETRZNA

Kotłownia

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Prod. nr.kat.
1'	System powietrzno spalinowy SPS Dn-100	1	ACV
	rura prosta L= 250	4	
	rura prosta L= 500	4	
	rura prosta L= 1000	16	
	Trójnik	1	
	Kolano 87st.	4	
	Daszek kominowy	1	
	Przejście dachowe	1	
	Denko odskraplacza	1	
2'n	Czerpnia ścienna 250*250	1	INSTAL
	Krata K1+P 250*250	1	jw.
2'w	Nasada turbo dn-160	2	DARCO
	Podstawa BII dn-160	2	jw.
3'	Aktywny system bezpieczeństwa GX2	1	GAZEX
	detektor gazu DEX 15 LPG	1	
	płyta czołowa MD-2/ .Z	1	
	Głowica samozamykająca kurek MAG-3 dn-32	1	
	Kurek kulowy gazu Dn 32	2	ZAWGAZ
	Filtr gazu Dn-32	1	jw.

Promiennik

4'	Aktywny system bezpieczeństwa GX2	1	GAZEX
	detektor gazu DEX 15 LPG	2	
	płyta czołowa MD-2/ .Z	1	
	Głowica samozamykająca kurek ZB-25 dn-25	1	
	Kurek kulowy gazu Dn 25	2	ZAWGAZ
	Filtr gazu Dn-25	1	jw.
5'	Promiennik gazowy ES(MT) 48 (48kW) oferta 079PL/09	1	Schulte
	Przewód gazowy elastyczny 3/4"	1	
	Czujnik temperatury Pt1000	1	
	Automatyka Etatronic 5000/1	1	
6'	System powietrzno spalinowy LAS oferta 079PL/09	1	Schulte
	System spalinowy ES(MT) 1000 mm	1	
	Przedłużka systemu ES(MT) 1000 mm	1	
	Przejścia przez dach Ejot	1	