



Uziomy wykonać z drutu miedzianego d- 6mm na głęb. min. 0,6m
Połączenie d-d drut z drutem należy dokonać ; Minimalna odległość otoku otoku od zbiornika 1,0m
- uchwytem krzyżowym miedzianym profilowanym drut - drut
- połączeniem zgrzewanym TERMOWELD
Ud- Dodatkowy uziom pionowy jeśli wypadkowa rezystancja uziomu poziomego przekracza 7Ω
Z 2 strefa bezpośredniego zagrożenia R= 1,5m od armatury i połączeń

TYTUŁ	PROFIL PRZYŁĄCZA i ZBIORNIKÓW GAZU LPG		"ARCHITEKT" A Łoziński
OBIEKT	Dobud. Sali Gimnast. Z Zapleczem do Szkoły Podstawowej		87-100 Toruń
INWESTOR	Urząd Gminy Lisewo		ul. Wyspiańskiego 14/2
ADRES	Krusin gm. Lisewo		Data sierpień 2009
PROJ.	tchn.inst. Zdzisław Bobiński	Inst.Sanit. GT-III-63/Sp/6/76	rys. 7 Skala 1:100
Sprawdzający	mgr inż.. Jacek Wasilewski	Inst. i urz.Sanit. 54/74 bez ogr	1:200